

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

odbor životního prostředí

nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail:epodatelna@novy-bor.cz

Váš dopis čj.: 11121/2020
Ze dne: 02.03.2020

SPIS. ZN.: ŽP/185/2020/38/20
Dokument čj.: MUNO 22105/2020
Počet listů dokumentu: 7
Počet příloh: 0
Vyřizuje: Šlejmarová/Salačová
Telefon: 487 712 439
Datum: 22.05.2020

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), příslušný dle § 25 písm. b) a § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 115 vodního zákona a § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 02.03.2020 podala:

společnost Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099469 zastoupena na základě plné moci ze dne 31.07.2019 společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099451 (dále jen "zástupce stavebníka") a na základě tohoto posouzení:

I. podle § 15 odst. 1 a § 115 vodního zákona, § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu s názvem: „**CL 041 121, Nový Bor, Wolkerova II. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu**“ umístěnou na pozemku parc. č. 425 (ostatní plocha), 267 (ostatní plocha), 2386 (ostatní plocha) a 2434 (ostatní plocha) v katastrálním území Nový Bor, obec Nový Bor, kraj Liberecký, HGR ID 4650 a 4730, vodní útvar: OHL_1010 „Šporka od pramene po ústí do Ploučnice“, č. h. p. 1-14-03-0550-0-00-00. Orientační umístění stavby v souřadnicích JTSK: ZÚ: Y = 723666, X = 970175, KÚ: Y = 723759, X = 970069.

Účel umísťované stavby:

Zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a odvádění odpadních vod z okolí stavby.

Stavba obsahuje:

IO 01 Vodovod

Vodovodní řad V1

- LTH DN/ID100 – dl. 188,80 m ve stávající trase
7 ks přípojek

Vodovodní řad V2

- LTH DN/ID100 – dl. 134,15 m ve stávající trase
4 ks přípojek

Vodovodní řad V3

- LTH DN/ID100 – dl. 4,26 m ve stávající trase

Vodovodní řad V4

- LTH DN/ID100 – dl. 8,67 m ve stávající trase

IO 02 Kanalizace

Stoka K1

KTH DN/ID 300 - dl. 185,84 m v nové trase

Včetně přepojení 12 ks přípojek a osazení 7 ks revizních šachet

Stoka K2

KTH DN/ID 300 - dl. 73,76 m ve stávající trase

Včetně přepojení 5 ks přípojek a osazení 3 ks revizních šachet

IO 03 Kanalizace

Stoka K3

KTH DN/ID 300 - dl. 34,20 m ve stávající trase

Včetně přepojení 2 ks přípojek a osazení 1 ks revizních šachet

Stavba se nachází v zastavěné části města Nový Bor v místní asfaltobetonové komunikaci. Jedná se o rekonstrukci stávající kanalizace v části ve stávající trase a v části v nové trase a stávajícího vodovodního řadu ve stávající trase. Stávající kanalizace bude prodloužena k č. p. 292.

IO 01 Vodovod

V ulici Wolkerova bude rekonstruován stávající vodovod LT100 za LTH DN/ID100 s vnitřní cementovou výstelkou prováděný klasickou metodou (Vodovodní řady V1, V2). Rekonstruovaný vodovod povede ve stávající trase v souběhu s rekonstruovanou kanalizací v komunikaci. Součástí rekonstrukce bude dopojení odbočných řadů vždy za hranu komunikace (řady V3, V4). Součástí rekonstrukce bude i přepojení 11 ks vodovodních přípojek a osazení 2 ks technických podzemních hydrantů.

IO 02 Kanalizace, IO 03 Kanalizace

V ulici Wolkerova bude rekonstruována stávající kameninová kanalizace DN250 dl. 74 m a DN300 dl. 215 m za kameninu DN/ID 300 klasickou výkopovou metodou. Součástí rekonstrukce je prodloužení stoky k č. p. 292. Rekonstrukce je navržena částečně v nové trase z důvodu křížení se stávajícím vodovodem. Nově bude v celé délce vedena v souběhu s rekonstruovaným vodovodem. Stoka bude nově přepojena do stoky zBT600 ve Smetanově ulici (v křižovatce Smetanova, Wolkerova). Stávající kanalizace mimo trasu nově budované stoky bude ponechána v zemi a vyplněna cementopopílkovou suspenzí. Součástí rekonstrukce bude přepojení 19 ks kanalizačních přípojek (připojení domovních přípojek a uličních vpustí), výměna 5 ks revizních šachet a výstavba 6 ks nových revizních šachet.

Umístění stavby:

Umístění a směrové vedení stavby kanalizace bude na pozemku parc. č. 425 (ostatní plocha), 267 (ostatní plocha), 2386 (ostatní plocha) a 2434 (ostatní plocha) v katastrálním území Nový Bor,

obec Nový Bor, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je součástí ověřené projektové dokumentace předložené k žádosti o společné povolení stavby, kterou vypracovala společnost SVIS TCE spol. s r. o., Za Chlumem 814, 418 01 Bílina, IČO: 06425437, ověřená autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, stavby pro vodohospodářství a krajinného inženýrství Ing. Zdeňkem Karáskem, ČKAIT: 0400553.

II. Dle § 15 odst. 4 vodního zákona

u k l á d á

předložení povolení k provozování předmětného vodovodního řadu a splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

Stanoví podmínky pro umístění a povolení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, předložené k žádosti, kterou vypracovala společnost SVIS TCE spol. s r. o., Za Chlumem 814, 418 01 Bílina, IČO: 06425437, ověřená autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, stavby pro vodohospodářství a krajinného inženýrství Ing. Zdeňkem Karáskem, ČKAIT: 0400553, datum zpracování: leden 2020. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Po celou dobu výstavby bude dodavatelem udržována čistota a pořádek v okolí stavby a na komunikacích užívaných stavební technikou.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a ustanovení vyhlášky číslo 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
4. Před započítím stavby (stavebních prací) zajistí stavebník vytyčení veškerých podzemních zařízení a vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
5. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb, o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu v budově a okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum.
6. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
7. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
8. Pro stavbu budou použity výrobky, které mají takové vlastnosti, aby pro předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životní prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
9. Stavby přípojek inženýrských sítí budou provedeny podle podmínek jednotlivých správců inženýrských sítí. Při stavbě přípojek musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
10. **Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Nový Bor písemně oznámen termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele včetně stavebního dozoru.**
11. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který zde bude ponechán do kolaudace stavby. Štítek, který stavebník obdrží, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci, musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené byly čitelné.

12. Na stavbě bude veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona.

13. Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Nový Bor – odboru správy majetku vydaného dne 20.02.2020 pod zn.: 6855/2020:

- výkopek nebude ukládán na komunikace v majetku města
- všechny pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu v koordinaci s plánovanou celkovou obnovou povrchu v místě stavby městem Nový Bor
- v projektu je počítáno s připojením domu č. p. 292
- v místě plánované stavby se nachází vedení veřejného osvětlení v majetku města Nový Bor
- vytyčení provádí firma COMPAG CZ s. r. o. (p. Techlovský – 607909182)
- pokud dojde k jakémukoliv poškození dalšího majetku města, stavebník jej opraví na své vlastní náklady a protokolárně předá OSM MěÚ Nový Bor
- stavebník má ohlašovací povinnost dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 čl. 5 veřejného prostranství bude stavebník informovat OSM MěÚ Nový Bor a sdělí závazný termín ukončení užívání a dokončení stavby
- stavebník se zavazuje provádět práce neprodleně. Dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 čl. 6, odst. 1 písm. D, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství sdělujeme, že užívání veřejného prostranství je do 90 dnů bezúplatně, pokud tuto dobu překročíte, bude účtován poplatek dle vyhlášky

14. Budou dodrženy podmínky vyjádření Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, vydané dne 23.02.2020, pod zn.: VMG/29/2020/A:

Zemní práce jsou plánovány v území s archeologickými nálezy (UAN kategorie III dle kategorizace Státního archeologického seznamu ČR).

1) **Za účelem provedení záchranného archeologického výzkumu stavebník písemně oznámí alespoň 3 týdny před zahájením zemních prací archeologickému pracovišti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě termín jejich začátku a vejde v jednání směřující k uzavření dohody o provedené ZAV.** Nezbytnou součástí oznámení by měla být kopie výkresu z projektové dokumentace a kopie výseku z katastrální mapy s přesným zákresem umístění stavby. Stavebník v písemném oznámení uvádí nejen název stavební akce, ale i katastrální území a parcelní čísla dotčených pozemků, předpokládaný termín zahájení zemních prací a kontakt na pověřeného zástupce zhotovitele. Případnou žádost o archeologické vyjádření pro kolaudační řízení je vhodné zahrnout již do textu oznámení.

Kontaktní adresa: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, pracoviště archeologie a speleoantropologie, Nám. Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa.

2) **Splnění oznamovací povinnosti vůči ARÚP; možno též prostřednictvím naší organizace (muzeumcl@muzeumcl.cz).**

15. Budou dodrženy podmínky Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, Liberec vydané dne 11.02.2020 pod zn.: S – KHSLB 02852/2020:

- 1) Před začátkem užívání stavby bude předložen rozbor vody a to v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 4 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Před začátkem užívání stavby budou předloženy doklady prokazující soulad použitých materiálů přicházejících do přímého styku s vodou s požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

16. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., vydaného dne 02.07.2019 pod č. j.: 679197/19 (10.02.2020 pod č. j.: 537111/20 a 10.02.2020 pod č. j.: 537098):

- Stavebník nebo žadatel, je-li stavebníkem je povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

17. Budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti GridServices, s. r. o., pod zn.: 5001861743, ze dne 29.01.2019 a stanoviska vydaného dne 07.02.2020 pod zn.: 5002083892:

V zájmovém území se nachází NTL plynovody a přípojky

- při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005
- před zahájením BUDE PROVEDENO vytyčení PZ, během stavby kontrola PZ
- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
- Ze stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.)
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednacích) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebník nesmí být vlastní stavební činností zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- Bude dodržena ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu našeho stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou výše uvedené podmínky dodrženy, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazeny výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

18. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti TEPLA Nový Bor spol. s r. o. vydané dne 03.07.2019:

V příslušném katastrálním území má naše společnost TEPLA Nový Bor spol. s r. o. umístěnou technickou infrastrukturu a to předizolované dvoutrubkové topné rozvody DN 125. Z tohoto důvodu žádáme při vlastní rekonstrukci použít ruční výkopové práce v bodech křížení ve Wolkerově ulici s topnými rozvody, které jsou umístěny cca 1000 m hloubky s nutnou konzultací na místě výkopu se zástupcem naší společnosti.

19. Budou dodrženy podmínky vyjádření UPC Česká republika, s. r. o. vydaného dne 01.07.2019:

Stavebník, který vyvolal překládku VVKS je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti UPC veškeré náklady související s vyvolanou překládkou dotčeného VVKS, a to na úrovni stávajícího technického řešení. **Pro účely přeložení VVKS je stavebník povinen uzavřít se společností UPC „Dohodu o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických komunikací“ a „Smlouvu**

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby (nejlépe před zahájením stavebně správního řízení na příslušném stavebním úřadě). Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení podzemního vedení telekomunikační sítě VVKS přímo na místě stavby, vytyčení proti objednavce provede společnost InfoTel, spol. s r. o., p. Třešňák, tel.: 734 526 097, email: vytyceniliberec@infotel.cz. S ohledem na to, že správce VVKS neodpovídá za změny jejího prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit i po vytyčení sítě výškové a prostorové umístění VVKS UPC sondami.

Bez ohledu na všechny shora uvedené skutečnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti UPC, které jsou nedílnou součástí vydaného vyjádření.

20. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice ze dne 19.02.2020 pod zn. O20690015435/UTPC/Ps:

- 1) Veškerá manipulace na stávající vodovodní síti spojená s napojením nového vodovodního řadu či přípojky na stávající provozovanou síť bude vykonávána pouze pracovníky SČVK.
- 2) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 3) Před započítáním prací požádá stavebník o vytyčení vodohospodářského zařízení. Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
- 4) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářském zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu způsobenou svojí činností.
- 5) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001, Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 6) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 7) Požadujeme být přizváni k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu realizace stavby, k zahájení a v průběhu zkušební provozu a ke kolaudaci stavby. Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti požadovaných dokladů uvedených v příloze tohoto stanoviska.
- 8) Požadujeme být přizváni ke kontrole pokládky potrubí před záhozem, k tlakovým zkouškám a zkouškám vodotěsnosti, ke komplexnímu vyzkoušení strojního a technologického zařízení.
- 9) Kontrolu celistvosti vodícího pásku požadujeme provést našimi pracovníky.
- 10) Podmínky č. 7, 8 a 9 požadujeme stvrdit zápisem pracovníka SČVK ve stavebním deníku.
- 11) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 12) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- 13) **Podmínka ohledně služebnosti inženýrské sítě (věcných břemen) v souvislosti s vlastními investicemi SVS:** Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (práva věcného břemene) zajišťuje SVS.

21. Budou dodrženy podmínky souhlasu ČEZ Distribuce, a. s., vydaného dne 11.02.2020, pod zn.: 1107764105:

Platnost souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a.s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
2. Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelové vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle zpracované projektové dokumentace.
4. **Před realizací stavby požádá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci o vytyčení stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s.**
5. Písemný požadavek na vytyčení podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. odevzdá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci na společnost ČEZ Distribuce, a. s. prostřednictvím jejich zákaznických center, e-mailem info@cezdistribece.cz, případně lze žádost zaslat na korespondenční adresu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň.
6. **Stavba „CL 041 121 Nový Bor, Wolkerova II. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ bude provedena tak, že kanalizační řád v místě přiblížení s podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. provedena v souběhu minimálně 0,5 m a při křížení min. 0,3 od kabelového vedení u vedení VN kV při křížení min. 0,5 m.**
Vodovodní řád v místě přiblížení s podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV i z VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. provedena v souběhu min. 0,4 m a při křížení min 0,4 m (0,2 v ochranné trubce) od kabelového vedení.
7. **Před ukončením bude místo souběhu nebo křížení se stávajícím podzemním kabelovým vedením v majetku ČEZ Distribuce, a.s. překontrolováno zaměstnanci ČEZ Distribuce a. s., odd. Č. Lípa včetně zápisu do montážního deníku stavby.**
8. Zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV a VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
9. Výška krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. bude zachována.
10. Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně s největší opatrností.
11. Konstrukční vrstvy stavebních úprav nesmí zasahovat do stávajícího krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s.
12. S kabely pod napětím je jakákoli manipulace zakázána.
13. Podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
14. Obnažené podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. musí být chráněno před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou.
15. Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 800 850 860.
16. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
17. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
18. Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a. s.
19. Budou dodrženy všeobecné podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

22. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy železnic, s. o. vydaného dne 11.03.2020 pod zn.: 8864/2020-SŽDC-OŘ HKR-NT:

1. Stavebními pracemi nebudou nijak dotčeny pozemky SŽDC, nebude na ně ukládán žádný stavební materiál, ani vytěžená zemina. Likvidaci příp. odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků SŽDC.
2. Pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu.
3. Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě Správy železnic, s. o. (např. dojde ke znečištění šterkového lože, přejezdu, poškození drážního zařízení, ohrožení stability drážního tělesa apod.), zhotovitel bude okamžitě o této skutečnosti informovat vedoucího TO Doksy p. Neumana, tel.: 725 552 193 a zajistí uvedené dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finančních postihů z případného vyloučení dopravy.
4. Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.
5. Veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení a to ještě před zahájením prací.

23. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu, územního odboru Praha vydaného dne 24.03.2020 pod č. j.: DUCR-16638/20-2/Pl:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.

24. Předpokládaný termín dokončení stavby: 12/2021.

25. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby kontroly stavby:

- zahájení stavby
- dokončení stavby

26. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 odst. 1 stavebního zákona.

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží:

- prohlášení stavebního dozoru,
- dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně kladečského výkresu,
- geometrické zaměření skutečného stavu stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému dgn, vypracovaný oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou,
- zápis o předání a převzetí stavby,
- doklad o vodotěsnosti kanalizace,
- potvrzení o provedení příslušné tlakové zkoušky vodovodního řádu,
- protokol o proplachu a dezinfekci vodovodního potrubí,
- doklad o využití, popř. odstranění odpadů z výstavby oprávněnou osobou,
- doklady (atesty) o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů,
- zápis o kontrole provedení obsypu a záhozu potrubí,
- zápis funkčnosti trasovacího vodiče,
- oprávnění dodavatele k provádění stavebních a montážních prací,
- stavební deník,
- souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou s kolaudací stavby,
- stanovisko správců dotčených sítí o provedené kontrole,

- doklad o povolení k provozování výše uvedeného vodovodního řadu (§ 15 odst. 4 vodního zákona)
- vyjádření SČVK – Česká Lípa
- závazné stanovisko KHS Libereckého kraje.
- závazné stanovisko HZS Česká Lípa

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

podle § 94k písm. a), b) stavebního zákona

Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099469 v zastoupení společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099451

Odůvodnění:

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad (dále jen „speciální stavební úřad“) obdržel dne 02.03.2020 od stavebníka žádost o vydání **společného povolení na stavbu: „CL 041 121, Nový Bor, Wolkerova II. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“** umístěnou na pozemku parc. č. 425 (ostatní plocha), 267 (ostatní plocha), 2386 (ostatní plocha) a 2434 (ostatní plocha) v katastrálním území Nový Bor, obec Nový Bor, kraj Liberecký, HGR ID 4650 a 4730, vodní útvar: OHL_1010 „Šporka od pramene po ústí do Ploučnice“, č. h. p. 1-14-03-0550-0-00-00. Orientační umístění stavby v souřadnicích JTSK: ZÚ: Y = 723666, X = 970175, KÚ: Y = 723759, X = 970069.

Speciální stavební úřad přípisem ze dne 22.04.2020 pod č. j.: MUNO 17748/2019 oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení ve věci žádosti o vydání společného povolení výše uvedeného záměru. Současně podle ustanovení § 122 odst. 2 stavebního zákona upustil ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovil, že ve lhůtě do 18.05.2020 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad současně oznámil podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že 3 dny po uplynutí lhůty k vyjádření, budou shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí, se kterými bylo možné se seznámit a vyjádřit se k nim do vydání rozhodnutí.

Speciální stavební úřad se zabýval vymezením okruhu účastníků řízení a zkoumal, zda mohou být prováděním stavby přímo dotčena vlastnická práva k dotčeným pozemkům a stavbám na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemeni k těmto pozemkům nebo stavbám na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení, u kterých byla zjištěna potence dotčenosti.

Podle ustanovení § 94k písm. a), b) stavebního zákona je účastníkem řízení obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:

- Město Nový Bor

Podle § 94k písm. e) stavebního zákona jsou účastníky společného územního a stavebního řízení osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Teplo Nový Bor, spol. s r. o., Vodafone Czech Republic a.s. (dříve UPC Česká republika, s. r. o.), GridServices, s. r. o.

Účastníci stavebního řízení (§ 94k. písm. e) stavebního zákona – veřejnou vyhláškou):

- pozemek p. č. 546, 547, 545, 544/1, 543, 542, 267, 357, 356, 358, 359, 360, 459, 460,

462, 461/1, 461/2, 463/2, 464, 534, 536, 535, 541/1, 541/2, 540/1, 540/2, 403, 402/1, 419/1, 418, 417/2, 417/3, 417/1, 415, 2386, 2434, 426, 430/1, 430/2, 439/1, 437, 438, 439/2, 439/3, 431/1, 441, 440/1 v katastrálním území Nový Bor

Ostatní vlastníci nemovitostí, u nichž nebyla shledána potence dotčenosti stavbou, nebyli vymezeni za účastníky řízení.

V rámci zahájeného správního řízení obdržel vodoprávní úřad veškeré požadované doklady. Z hlediska územního plánování je stavba v souladu s Územním plánem města Nový Bor.

Závazná stanoviska:

- společné závazné stanovisko MěÚ Nový Bor, odboru životního prostředí ze dne 26.02.2020, pod č.j.: MUNO 6854/2020, sp. zn. ŽP/3/2020/OŽP
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 11.02.2020 pod č.j. KHSLB 02852/2020,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa ze dne 14.02.2020 pod č.j. HSLI-518-2/CL-PS2020,
- souhrnné stanovisko Správy železnic, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 ze dne 11.03.2020, zn.: 8864/2020-SŽDC-OŘ-KHR-HT
- závazné stanovisko Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha ze dne 24.03.2020 pod č.j. DUCR-16638/20/PI

Vyjádření správců sítí:

- vyjádření společnosti Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice k existenci zařízení ze dne 12.07.2019 pod zn. SCVKZAD47703
- vyjádření společnosti České telekomunikační infrastruktury, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 ze dne 02.07.2019 pod č. j.: 679197/19, vyjádření ze dne 10.02.2020, č. j.: 537111/20, vyjádření ze dne 10.02.2020, č. j.: 537098/20
- sdělení o existenci sítí ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín ze dne 01.07.2019, zn.: 0101137533 , souhlas s umístěním ze dne 06.02.2020, zn.: 1107764105
- sdělení o existenci sítí ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 ze dne 01.07.2019, stanovisko ze dne 07.02.2020, zn.: 5002083892
- stanovisko ke stavbě společnosti GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 16.07.2019 pod zn. 5001956680 a ze dne 07.02.2020 pod zn. 5002083892,
- vyjádření Vodafone Czech Republic, a. s., Náměstí Junklových 2, 155 00 Praha 5 ze dne 01.07.2019
- vyjádření T-Mobile Czech Republic, a. s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 ze dne 02.07.2019, zn.: E2578/19
- vyjádření Nej.CZ s. r. o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4 ze dne 08.07.2019, zn.: VYJNEJ-2019-02277-01
- vyjádření TEPLO Nový Bor spol. s r. o., Wolkerova 588, 473 01 Nový Bor ze dne 03.07.2019
- vyjádření k existenci sítí UPC Česká republika, s. e. o., Závíšova 5, 140 00 Praha 4 ze dne 01.07.2019
- vyjádření společnosti Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice ze dne 19.02.2020, zn.: O20690015435/UTPC/Ps,
- sdělení ke stavbě společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín ze dne 11.02.2020, pod zn.: 1107764105
-

Další podklady

- 3x projektová dokumentace stavby vypracovaná společností SVIS TCE spol. s r. o., Za Chlumem 814, 418 01 Bílina, IČO: 06425437, ověřená autorizovaným vodohospodářem Ing. Zdeňkem Karáskem, ČKAIT: 0400553

- plná moc k zastupování
- sdělení ke stavbě MěÚ Nový Bor, odboru dopravy ze dne 26.02.2020, č. j.: MUNO 6859/2020 52.2
- vyjádření a souhlas ke stavbě Město Nový Bor ze dne 20.02.2020, zn.: 6855/2020
- vyjádření MěÚ Nový Bor, pracoviště památkové péče ze dne 20.02.2020, č. j.: MUNO 9058/2020
- vyjádření Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě ze dne 23.02.2020, zn.: VMG/29/2020A
- vyjádření Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec ze dne 04.07.2019, č. j.: KRPL-18453-ČJ-2019-1800SU-5
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni, služebnosti inženýrské sítě

V průběhu řízení vodoprávní úřad dále obdržel:

- stanovisko Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov ze dne 07.05.2020, pod zn.: POH/18782/2020-2/301100

Dle ust. § 15 odst. 3 a 4 vodního zákona: Speciální stavební úřad ve stavebním povolení nebo ve veřejnoprávní smlouvě týkajících se staveb vodovodních řadů, vodárenských objektů, úpraven vody, kanalizačních stok včetně kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, které jsou součástí vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu, uloží předložení povolení k jejich provozování spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Výše uvedená stavba je budována ve veřejném zájmu.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínky vyjádření účastníků jsou zakotveny ve výrokové části rozhodnutí.

Upozornění:

- Odpady vzniklé v rámci realizace stavby budou vytríděny, zařazeny dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů a předány pouze oprávněné osobě k převzetí příslušných odpadů, a to přednostně k recyklaci nebo jinému využití.
Zákon o odpadech (dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o odpadech) se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Vytěžená zemina, která nebude použita v rámci stavby na místě, se stává odpadem a musí být předána pouze oprávněné osobě k převzetí příslušných odpadů (dle ust. § 12 zákona o odpadech).
Doklady o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě obsahující údaj o druhu a množství odpadů (např. výkopové zeminy, stavební a demoliční odpady, odpadní živice apod.) budou uchovány pro případnou kontrolu.
- Stavební (zemní a výkopové) práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost, v případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění stavenišť, čištění komunikací apod.).

- Z důvodu nutnosti zásahu do pozemních komunikací musí před prováděním stavebních prací požádat zhotovitel, vlastníci oprávnění k provozování předmětu činnosti dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších právních předpisů u zdejšího odboru dopravy o povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací v k. ú. Nový Bor, z důvodu provádění stavebních prací a pro umístění inženýrských sítí v silničním pozemku, popř. k uzavírce provozu. Žádost o povolení bude doložena souhlasným stanoviskem města Nový Bor, odboru správy majetku (p. Pokorný). Z důvodu ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na místních komunikacích bude žádost o povolení doložena také závazným stanoviskem Policie ČR, DI Česká Lípa (Bc. Gallo, tel. 974471814).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů od jeho oznámení odvolat dle ust. § 81 odst. 1 a ust. § 83 odst. 1 správního řádu, ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu Nový Bor, odboru životního prostředí, Náměstí Míru, č. p. 1, 473 01 Nový Bor. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu. Dle § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává ve stejném počtu, jaký je počet účastníků řízení + jeden stejnopis pro správní orgán. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního souhlasu, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Jitka Kopčáková

Vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Nový Bor

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h), ve výši 3000 Kč byl uhrazen dne 07.05.2020.

Obdrží:

účastníci podle § 94k písm. a) a b) stavebního zákona

Severočeská vodárenská společnost, a. s., Příkladová 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099469
zastoupena na základě plné moci ze dne 31.07.2019 společností Severočeské vodovody
a kanalizace, a. s., Příkladová 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099451

účastníci podle § 94k písm. e) stavebního zákona

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Příkladová 1689, 415 50 Teplice
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2, Děčín IV – Podmokly
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha – Libeň
Teplo Nový Bor, spol. s r. o., Wolkerova 588, 473 01 Nový Bor
Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5 Stodůlky (sloučena
společnost UPC Česká republika, s. r. o., Závišova 5, 140 00 Praha 4
GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

Účastníci stavebního řízení (§ 94k. písm. e) stavebního zákona – veřejnou vyhláškou):

- pozemek p. č. 546, 547, 545, 544/1, 543, 542, 267, 357, 356, 358, 359, 360, 459, 460,
462, 461/1, 461/2, 463/2, 464, 534, 536, 535, 541/1, 541/2, 540/1, 540/2, 403, 402/1,
419/1, 418, 417/2, 417/3, 417/1, 415, 2386, 2434, 426, 430/1, 430/2, 439/1, 437, 438,
439/2, 439/3, 431/1, 441, 440/1

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
Městský úřad Nový Bor, odbor správy majetku, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
Městský úřad Nový Bor, stavební úřad a úřad územního plánování, pracoviště územního
plánování, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, Barviřská 29/10, 460 07
Liberec III
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 186/64, 460 05
Liberec I
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, náměstí osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa
Dražní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha
Správa železnic s. o., oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec
Králové

Na vědomí:

Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Městský úřad Nový Bor, odbor dopravy, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce města Nový Bor a obce Chotovice, minimálně 15 dnů způsobem v místě obvyklém. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup, 15. den je posledním dnem oznámení.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

.....

.....

Podpis oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující
sejmutí

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).